



Областное государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение

**«СМОЛЕНСКИЙ
СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»**

214018, г. Смоленск, ул. Ново-Рославльская, д. 6

Тел. (4812) 55-00-86

E-mail: smolstro@yandex.ru http://smolsk.ru

Заместителю начальника ОМ
и ПР города Смоленска,
майору внутренней службы

А.Н. Качанову

«16» 10 2023 г. № 1225
на № _____ от _____

**Ответ на представления об устранении причин и условий, способствовавших
совершению административного нарушения.**

Представление отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Смоленска Главного управления министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Смоленской области № 82 от 25 сентября 2023 г. по нарушению противопожарного режима в Российской Федерации (далее – Представление) в отношении здания общежития, расположенного по адресу: г. Смоленск, ул. Гарабурды, дом 17 «А» (далее - объект) областным государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением «Смоленский строительный колледж» (далее – учреждение) рассмотрено.

По результатам рассмотрения Представления настоящим уведомляем о принятых решениях и мерах.

Учреждением проведено совещание по рассмотрению Представления с участием директора, заместителя директора по административно – правовым вопросам, специалиста по пожарной безопасности, заведующими общежитий.

С целью фактического устранения нарушений, администрация учреждения утвердила план мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения в области пожарной безопасности.

п/п	Наименование нарушения	Принятые меры, этапы выполнения	Сроки устранения
1.	В спальнях помещений допускается применение декоративно-отделочных материалов с высокой пожарной опасностью.	Запланирован ремонт: -определен объем работ и оценка стоимости необходимых работ: -подготовлено письмо в Министерства образования и	31.12.2024 г.

		науки Смоленской области по финансированию проведения ремонта; -проведение закупочных процедур работ по ремонту; -проведение ремонта.	
2.	В помещениях общежития допускается эксплуатация электропроводов с видимыми нарушениями изоляции, использование розеток с повреждениями.	Запланирован ремонт: -определен объем работ и оценка стоимости необходимых работ; -выполнение работ.	31.12.2024 г.
3.	Руководителем не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности, мест размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения.	Размещены знаки пожарной безопасности в местах размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, мобильных средств пожаротушения.	20.10.2023 г.
4.	Допускается прокладка электрических проводов по горючему основанию.	Запланирован ремонт: -разработан объем работ и оценка стоимости необходимых работ; -подготовлено письмо в Министерства образования и науки Смоленской области по финансированию проведения ремонта; -проведение закупочных процедур работ по ремонту; -проведение ремонта.	31.12.2024 г.
5.	Руководителем не обеспечено в общежитии проведение работ по заделке материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения преград различными инженерными и технологическими	Запланирован ремонт: -определение объема работ и оценка стоимости необходимых работ; -выполнение работ.	31.12.2024 г.

	коммуникациями		
6	Допускается наклеивание горючих материалов на электрическую проводку.	Запланирован ремонт: -определен объем работ и оценка стоимости необходимых работ; -определение источника финансирования (направление письма Учредителю); -выполнение работ.	31.12.2024 г.
7	Руководителем не организованы работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств в здании	Проведены работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств в здании по выявленным замечаниям обслуживающей организации (журнал прилагается)	25.09.2023 г.
8.	В помещении прачечной на 1 этаже входные двери выполнены не в противопожарном исполнении	Закупка дверей включена в субсидию в целях обеспечения мер пожарной безопасности государственных учреждений на 2024 год	31.12.2024

По результатам рассмотрения Представления, виновному лицу, ответственному за контроль по соблюдению требований пожарной безопасности на объекте, заведующей общежитием Юденковой Юлии Александровне объявлено дисциплинарное взыскание в виде выговора.

Приложение:

копия приказа на 1 листе;

копия журнала на 2 листах.

Директор



А.В. Зенкина